

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
	2022-2023 г.г.	сентябрь 10, октябрь -17, ноябрь -22, декабрь -24, январь -29, февраль -19, март-17, апрель -18, май 17	
	2023-2024 г.г.	сентябрь 13, октябрь -18, ноябрь -20, декабрь -24, январь -22, февраль -24, март-16, апрель -14, май 16	
5.3.	Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета		
	2021-2022 г.г.	106,35	
	2022-2023 г.г.	107,88	
	2023-2024 г.г.	98,628	
5.4.	Технологические нарушения по внешним причинам		
	2021-2022 г.г.	отсутствуют	
	2022-2023 г.г.	отсутствуют	
	2023-2024 г.г.	отсутствуют	
5.5.	Технологические нарушения по внутренним причинам		
	2021-2022 г.г.	отсутствуют	
	2022-2023 г.г.	отсутствуют	
	2023-2024 г.г.	отсутствуют	
5.6.	Схемные условия		
	2021-2022 г.г.	- магистраль: с верхней разводкой; - прокладка труб в помещениях: открытая; - трубы стальные диаметром: 15,20,25,32,40; - трубы стальные диаметром 57,76,89; - отопительные приборы: чугунные радиаторы h 500.	
	2022-2023 г.г.	- магистраль: с верхней разводкой; - прокладка труб в помещениях: открытая;	