

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
		-трубы стальные диаметром: 15,20,25,32,40; -трубы стальные диаметром 57,76,89; -отопительные приборы: чугунные радиаторы h 500.	
	2023-2024 г.г.	- магистраль: с верхней разводкой; -прокладка труб в помещениях: открытая; -трубы стальные диаметром: 15,20,25,32,40; -трубы стальные диаметром 57,76,89; -отопительные приборы: чугунные радиаторы h 500.	
5.7.		Режимные условия	
	2021-2022 г.г.	- давление теплоносителя: 0,6 МПа - температура теплоносителя: 95/70	
	2022-2023 г.г.	- давление теплоносителя: 0,6 МПа - температура теплоносителя: 95/70	
	2023-2024 г.г.	- давление теплоносителя: 0,6 МПа - температура теплоносителя: 95/70	
5.8.		Аварийные ситуации	
	2021-2022 г.г.	отсутствуют	
	2022-2023 г.г.	отсутствуют	
	2023-2024 г.г.	отсутствуют	
6. Мероприятия организационного характера			
6.1.	Разработка организационно-распорядительных документов об утверждении перечня производственных инструкций эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	до 15.08.2025	(подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)
6.2.	Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда	И протокол проверки знаний правил работы на объектах теплоснабжения от 27.09.2024 № 66-24-965	
6.3.	Разработка эксплуатационных инструкций объектов	до 15.08.2025	(подпункт 11.5.7